



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 48
184606 г. Североморск, Мурманской обл., ул. Пионерская, д. 3;
телефон, телефакс: (815-37) 5-11-87; E – mail: ugps_48@mail.ru

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
184606 г. Североморск, Мурманской обл., ул. Пионерская, д. 3;
телефакс: (815-37) 5-10-18; E – mail: ogpn48@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 4 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Сорочан Инне Федоровне – директору Муниципального автономного образовательного
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей"
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)
(МАОУДО "ЦДОД").

Во исполнение распоряжения начальника отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России"
(наименование органа ГПН)

№ 4 от « 15 » февраля 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч. 00 мин.
« 20 » февраля 20 17 по 12 ч. 00 мин. « 22 » февраля 20 17 г.
проведена проверка: Государственным инспектором ФГКУ "Специальное управление ФПС №
48 МЧС России" по пожарному надзору майором внутренней службы Терентьевым Павлом
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
Сергеевичем, здания Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей", расположенного
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
по адресу: Мурманская область, г. Полярный, ул. Гаджиева, дом 1
совместно с директором МАОУДО "ЦДОД" Сорочан Инной Федоровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		4	5
1	Здание МАОУДО "ЦДОД" не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 9 таб. 1 Норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ "Специальное
(должность, фамилия, инициалы)
управление ФПС № 48 МЧС России" по пожарному
государственного инспектора по пожарному надзору)
надзору Терентьев П.С.



« 22 » февраля 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор МАОУДО "ЦДОД" Сорочан И.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » февраля 20 17 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору